

山西省文物局

晋文物审批函〔2025〕3号

山西省文物局 关于泽州县北村佛堂修缮工程设计方案的意见

晋城市文物局：

你局《关于对泽州县成庄汤帝庙、北村佛堂两处省级文物保护单位修缮方案评审的请示》（晋市文物函〔2024〕132号）收悉。经研究，现对《泽州县北村佛堂修缮工程设计方案》提出以下意见：

一、暂不同意该方案。

二、对所报方案按以下意见作进一步修改完善：

（一）深化现状勘察。各殿宇原形制、做法调查不到位，保护措施缺乏针对性，形制描述错误较多，且实测图与设计图对应性较差，文字描述与实物不一致，需认真校对修改。

（二）完善设计方案。科学分析南殿墙体裂缝产生原因，补充具有针对性和可操作性的措施，完善设计图；该文保单位院面低于周边地面，方案中排水系统设计未解决院落集水外排问题，建议补充完善。

三、请你局组织方案设计单位，根据上述意见进行修改、完

善。修改后的设计方案另行上报。



(此件公开发布)

抄送：局文物保护利用处，泽州县文化和旅游局。