

# 山西省文物局

晋文物审批函〔2024〕58号

## 山西省文物局关于 罗家曲观音寺保护修缮工程设计方案的意见

太原市文物局：

你局《关于报送罗家曲观音寺保护修缮工程设计方案的请示》（并文物〔2024〕6号）收悉。经研究，现对《罗家曲观音寺保护修缮工程设计方案》提出以下意见：

一、暂不同意该方案。

二、对所报方案按以下意见作进一步修改完善：

（一）深化现状勘察。厘清修缮历史沿革，梳理历次修缮的具体内容，细化勘察地基土特性，查明基础形式，明确正殿倾斜原因，落实建筑屋面现状排水畅通程度；深度勘测正殿五架梁残损程度、病害成因，科学评估现状承载力。

（二）完善设计方案。需严格按照立项批复意见编制方案，修缮内容不得超出立项范围；补充顶升后梁架校正水平位移的具体措施；科学分析五架梁槽钢加固的必要性，优选最佳方案，确保最小干预；拱眼壁壁画应由具备专业资质的单位制定保护措施；深化院落排水设计，补充平面图。

三、请你局组织方案设计单位，根据上述意见进行修改、完

善。修改后的设计方案另行上报。



(此件主动公开)

抄送：局文物保护利用处，娄烦县文化和旅游局。