

山西省文物局

晋文物审批函〔2026〕95号

山西省文物局 关于定襄县迴风砖塔修缮工程 设计方案的意见

忻州市文物局：

你局《关于审批定襄县迴风砖塔修缮工程设计方案的请示》（忻文物〔2026〕34号）收悉。经研究，现对该方案提出以下意见。

一、暂不同意该方案。

二、对所报方案按以下意见作进一步修改完善。

（一）加强前期勘察。进一步深入完善前期勘察，明确砖塔基础和砖塔地基的具体情况，查明塔身倾斜的原因及其变化的具体时间。

（二）优化设计方案。在厘清病因的基础上，进一步优化设计方案；进一步完善院内外的排水措施；若采用注浆工艺，必须要进行试验，确定注浆材料及配比；进一步规范文本表述。

三、请你局组织方案设计单位，根据上述意见进行修改、

完善。修改后的设计方案另行上报。



(此件公开发布)

抄送：局文物保护利用处，定襄县文物保护所。