

# 山西省文物局

晋文物审批函〔2025〕305号

## 山西省文物局关于晋祠关帝庙壁画 与文昌宫题记保护修缮工程设计方案的批复

太原市文物局：

你局《关于报送晋祠关帝庙壁画与文昌宫题记保护修缮工程设计方案的请示》（并文物〔2025〕43号）收悉。经审核，现批复如下。

一、原则同意该方案。

二、对所报方案提出以下修改意见。

（一）加强前期勘察。病害类型统计不完整，病害类型需与修复措施相符，建议加强文本编制、调查试验的严谨性。

（二）优化设计方案。壁画修复材料技术逻辑前后不符，建议在类似试验中认真进行材料筛选比对，以便确保不同环境、不同病害程度壁画修复的安全性和有效性；关帝庙殿内温湿度极值变化幅度高，干湿交替会严重影响壁画颜料层的稳定性，后期需采取措施控制温湿度变化，晋祠区域环境较其他寺庙湿度大，一定要考虑其特殊性；本项目的整体病害严重程度及修复难度都较低，建议核减预算并在施工前补充相应试验。

（三）规范文本表述。方案中部分材料配比比例、文字描述不准确，建议进一步规范文本内容表述。

三、请你局严格按照立项批复的工程范围和技术路线审核把关，超出立项部分另行报批。

四、施工前请你局督促施工单位做好工地现场布置管理、岗前培训、围挡和支护等各项准备工作。施工中请加强协调和工程监管，及时开展工程检查，督促项目管理单位和方案设计单位加强施工全过程指导，督促项目施工单位严格遵守文物保护工程相关法律法规、标准规范要求，做好施工组织管理，主动接受社会监督，确保工程质量、文物、人员安全。

五、请你局按照《国家文物局关于加强文物建筑修缮工程全流程管理的通知》要求，加强监督和管理，严格按照经你局核准的方案实施，指导相关单位做好保护工程竣工后相关文物的日常养护工作，及时发现和排除隐患，确保文物安全。

此复。



(此件公开发布)

抄送：局文物保护利用处，太原市文物保护研究院。