

山西省文物局

晋文物审批函〔2026〕92号

山西省文物局 关于寿阳县东郭义清微观护坡 加固工程设计方案的批复

晋中市文物局：

你局《关于报审山西省晋中市寿阳县东郭义清微观护坡加固工程设计方案的请示》（市文物发〔2026〕4号）收悉。经审核，现批复如下。

一、原则同意该方案。

二、对所报方案提出以下修改意见。

（一）加强前期勘察。进一步勘察地质条件，明确主体建筑基础形式及边坡稳定性；进一步落实东侧挡墙的轴线位置。

（二）优化设计方案。细化场地排水措施，完善泄水孔设计；完善挡墙结构设计，细化挡墙节点剖面图；细化踏跺设计图；方案中应补充使用传统材料、工艺的内容及其相关要求，确保修缮效果与现状风貌相协调。

三、请你局严格按照立项批复的工程范围和技术路线审核把关，超出立项部分另行报批。

四、施工前请你局督促施工单位做好工地现场布置管理、岗前培训、围挡和支护等各项准备工作。施工中请加强协调和

工程监管，及时开展工程检查，督促项目管理和方案设计单位加强施工全过程指导，督促项目施工单位严格遵守文物保护工程相关法律法规、标准规范要求，做好施工组织管理，主动接受社会监督，确保工程质量和文物、人员安全。

五、请你局按照《国家文物局关于加强文物建筑修缮工程全流程管理的通知》要求，加强监督和管理，严格按照经你局核准的方案实施，指导相关单位做好保护工程竣工后相关文物的日常养护工作，及时发现和排除隐患，确保文物安全。

此复。



(此件公开发布)

抄送：局文物保护利用处，寿阳县文物所。